

**ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

614010 г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 10а. Тел./факс (342) 241-09-02

г. Пермь
(место составления акта)

“ 22 ” декабря 20 21 г.
(дата составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

По адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Павловский 1-й проезд д. 3

Управляющая организация: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ недвижимости
"Павловский 3"
ТСН "Павловский, 3" ИНН 5907018256

Количество			Строительный объем здания, м ³	Площадь, м ²			Год ввода в эксплуатацию / капремонта
этажей	подъездов	квартир		общая	жилых помещений	нежилых помещений	
10				3457,7	2972,7	0	2001

Информация о ранее присвоенном классе энергетической эффективности (ЭЭ) МКД с датой его присвоения	отсутствует	Фактическое значение показателя удельного годового расхода энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, ГВС и электроэнергию на общедомовые нужды, кВт*ч/м ²	144,044
		Базовое значение показателя удельного годового расхода энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, ГВС и электроэнергию на общедомовые нужды, кВт*ч/м ²	259,750
		Величина отклонения, %	-46,9

В соответствии с Правилами определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 399/пр, многоквартирный дом № 3 по ул. Павловский 1-й проезд города Перми соответствует классу энергетической эффективности: «повышенный» (А).

Консультана отдела надзора
за использованием, сохранностью жилищного
фонда и предоставлением коммунальных
услуг № 1 — государственный
жилищный инспектор _____

Д.В. Шляпин